

PISCINA 20 mt

CONTROLLI GIORNALIERI

DATA 17/06/20

PAGINA N° 1

ORA PRELIEVO	9:55	11:55	13:55	15:58	17:55	19:00
COLORO LIBERO (ppm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
COLORO TOTALE (ppm)	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
Ph	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4
POT. REDOX (mV)						
CLORURI (mg/l)						
ACIDO CIANURICO	0.30	0.30	0.31	0.29	0.29	0.25
TEMP. ACQUA °C						
TEMP. AMBIENTE °C						
CONDIZIONI DEL TEMPO						
NUMERO DI BAGNANTI	0	4	6	0	6	0

ANOMALIE RISCOstrate _____

INTERVENTI EFFETTUATI _____

CONTROLLO AUSL _____

DISPOSIZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO _____

INTERVENTO _____

RISULTATO _____

PRELIEVO PER ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE

LAVAGGIO-CONTROLAVAGGIO FILTRI

RINNOVO POLVERI FILTRANTI

ALTRI INTERVENTI SUI FILTRI

PRODOTTO CLORANTE DICLORO S2 1/2 QUANTITA' kg 1

ALTRO PRODOTTO DISINFETTANTE _____ QUANTITA' _____

RICAMBIO D'ACQUA PARZIALE 2 m³

RICAMBIO D'ACQUA TOTALE

IL RESPONSABILE
