

PISANA 20 mt

**CONTROLLI GIORNALIERI**

DATA 18/6/20

PAGINA N° 1

ORA PRELIEVO	09:55	11:50	13:50	15:55	17:55	19:00
CLORO LIBERO (ppm)	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5
CLORO TOTALE (ppm)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
Ph	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4
POT. REDOX (mV)						
CLORURI (mg/l)						
ACIDO CIANURICO	0.21	0.22	0.21	0.21	0.23	0.20
TEMP. ACQUA °C						
TEMP. AMBIENTE °C						
CONDIZIONI DEL TEMPO						
NUMERO DI BAGNANTI	0	6	0	6	6	0

ANOMALIE RISCOSETRATE \_\_\_\_\_

INTERVENTI EFFETTUATI \_\_\_\_\_

CONTROLLO AUSL \_\_\_\_\_

DISPOSIZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO \_\_\_\_\_

INTERVENTO \_\_\_\_\_

RISULTATO \_\_\_\_\_

- PRELIEVO PER ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE
- LAVAGGIO-CONTROLAVAGGIO FILTRI
- RINNOVO POLVERI FILTRANTI
- ALTRI INTERVENTI SUI FILTRI
- PRODOTTO CLORANTE TRICLORO 56% QUANTITA' Kg. 1,200
- ALTRO PRODOTTO DISINFETTANTE \_\_\_\_\_ QUANTITA' \_\_\_\_\_
- RICAMBIO D'ACQUA PARZIALE \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>
- RICAMBIO D'ACQUA TOTALE
- 
- 

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_  
