

CONTROLLI GIORNALIERI

DATA 20/06/20

PAGINA N° 1

ORA PRELIEVO	09:50	11:50	13:50	15:50	17:50	19:50
COLORO LIBERO (ppm)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
COLORO TOTALE (ppm)	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
Ph	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
POT. REDOX (mV)						
CLORURI (mg/l)						
ACIDO CIANURICO	0.21	0.23	0.25	0.21	0.23	0.25
TEMP. ACQUA °C						
TEMP. AMBIENTE °C						
CONDIZIONI DEL TEMPO						
NUMERO DI BAGNANTI	0	2	8	12	15	0

ANOMALIE RISCONTRATE _____

INTERVENTI EFFETTUATI _____

CONTROLLO AUSL _____

DISPOSIZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO _____

INTERVENTO _____

RISULTATO _____

PRELIEVO PER ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE

LAVAGGIO-CONTROLAVAGGIO FILTRI

RINNOVO POLVERI FILTRANTI

ALTRI INTERVENTI SUI FILTRI

PRODOTTO CLORANTE stano 86% QUANTITA' kg. 10

ALTRO PRODOTTO DISINFETTANTE QUANTITA' _____

RICAMBIO D'ACQUA PARZIALE 6.5 m³

RICAMBIO D'ACQUA TOTALE

IL RESPONSABILE

